

竹原市本庁舎空調機・換気機フィルター清掃業務仕様書

1 業務名

竹原市本庁舎空調機・換気機フィルター清掃業務

2 履行場所

竹原市本庁舎（竹原市中央五丁目6番28号）

3 契約期間

契約締結日から令和8年11月30日まで

4 業務内容

竹原市本庁舎における空気調和設備・換気設備の清掃業務

5 業務内容

空気調和設備・換気設備の正常な運転維持を目的とし、下記対象機器一覧に記載する設備のフィルターの清掃業務を行う。

- (1) 清掃作業にあたり、フィルターの目視点検、運転状態での動作確認を行うこと。
- (2) 清掃にあたっては試運転、取り付け調整も含むこと。
- (3) 夏季及び冬季の空気調和設備・換気設備の稼働前の時期に各1回ずつ実施すること。

6 対象機器

下記対象機器一覧に記載の機器とする。

7 特記事項

- (1) 業務の遂行に必要な器具、資材等は受注者の負担とする。ただし、業務遂行に必要な範囲において、施設に付属する備品、電気、水道等は無償で利用できる。その場合は、常に善良な管理をすることとし、取扱不備による備品の破損が生じた時は、発注者と受注者との協議のうえ対処するものとする。
- (2) 清掃作業の日時は、発注者と受注者との協議のうえ決定する。
- (3) 作業終了後、作業終了報告書を提出すること。

8 その他

本仕様書に記載のない事項については、発注者と協議して決定する。

対象機器一覧

メーカー	設備	系統名	品番	室内機台数
三菱電機	空調機	ACP-1	PUHY-EP1000DMG9-BS	10
		ACP-2	PUHY-EP450DMG9-BS	7
		ACP-3	PUHY-EP500DMG9 - BS	7
		ACP-4	PUHY-EP335DMG9 - BS	3
		ACP-5	PUHY-EP850DMG9 - BS	6
		ACP-6	PUHY-EP335DMG9 - BS	1
		ACP-7	PUHY-EP730DMG9 - BS	13
		ACP-8	PUHY-EP560DMG9 - BS	13
		ACP-9	PUHY-EP850DMG9 - BS	13
		ACP-10	PFTV-P560DME3 (BS)	2
		ACP-11	PUHY-EP1120DMG9 - BS	16
		ACP-12	PUHY-EP730DMG9 - BS	4
		ACP-13	PUHY-EP1000DMG9-BS	17
		ACP-14	PUHY-EP900DMG9-BS	15
		ACP-15	PFTV-P450DME3 (BS)	2
		ACP-16	PUHY-EP1120DMG9 - BS	18
		ACP-17	PUSY-FP224MH2 - BS	2
		全熱交換器	HEU	LGH
合計				247