

## 設計図書に対する質問・回答書 4

令和 6 年 4 月 22 日

工事（業務）名  
東野地区浸水対策事業ポンプ場設備工事  
工事（業務）場所  
竹原市東野町

No.	質疑事項	回 答
1	<p>電気設備工事の【施工単価表 単第 0-0006 表】に「防波管 VU 350φ」が計上されていますが、【参考図書見積参考資料 別紙 2】には記載がないので、物価資料（建設物価・積算資料）の単価を見込まれているのでしょうか。</p> <p>また、この単価では直管以外に見込まれているもの（ソケット等）があるのでしょうか。他にある場合は見込まれている内容をご教授下さい。</p> <p>物価資料（建設物価・積算資料）の単価で見込まれている場合、「硬質ポリ塩化ビニル管」と「硬質ポリ塩化ビニル有孔管」とが掲載されているので、どちらで見込まれているかご教授下さい。</p> <p>物価資料（建設物価・積算資料）の単価で見込まれていない場合は、この質問の回答で、単価を公表していただけないのでしょうか。</p>	<p>広島県の調達情報 積算関連資料 土木工事設計資材単価等を確認願います。</p> <p>防波管 VU 350Φ については硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 (VU) (JISK6741) PE 呼び径 350 のm当り単価にて計上しているためソケット等は含まれません。</p>

2	電気設備工事の直接材料費について、物価資料（建設物価・積算資料）に大口と小口の単価が掲載されている場合、本工事の施工量から小口の単価で見込まれていると考えてよろしいでしょうか。	電気設備工事の直接材料費については、大口の単価で見込んでいます。
---	--	----------------------------------