

工事コード：

作成年月日：

参 考 数 量 書

工事名称 竹原市学校給食センターボイラー更新工事

工事場所 竹原市竹原町

工 期 着手： 契約日の翌日 ～ 完成： 令和8年9月18日

参考数量書に記載の数量は、積算のための参考数量であり、契約数量ではありません。

- ・ 原則として、提示された設計図により積算を行うものとします。
- ・ 参考数量書は契約図書に含みません。

【工事概要】

竹原市学校給食センターのボイラー等更新

【更新機器】

小型ボイラー 2基

換気蒸発量：1000kg/h

最高使用圧力：0.98Mpa

使用燃料：LPG

参考品番：サムソ BB-1000APG

ガス流量計 2台

参考品番：T BX-100L

軟水器 1基

樹脂量 540 最大通水量3.0m³/h

参考品番：サムソ SS-6D

薬注装置 2基

参考品番：サムソ CP-X-31D+PTS-30 電源コード付き

