

設計図書に対する質問・回答書 1

令和 8 年 7 月 1 3 日

工事（業務）名
（仮称）賀茂川学園屋外照明改修工事
工事（業務）場所
竹原市東野町

No.	質疑事項	回 答
1	参考数量表内の硬質ビニル電線管の撤去（99m）は、照明柱の露出配管撤去と見込んでよろしいか。	お見込みのとおりです。
2	撤去する電線・ケーブルのサイズをご教示ください。	22mm2 を見込んでいます。
3	既設埋設配管は残置と見込んでよろしいか。	お見込みのとおりです。