

【建物概要】

竹原市黒滝ホーム

構造：RC造

階数：2階建て

建築面積：2921.00m²

延床面積：1963.15m²

【工事内容】

- ・ 自然冷媒CO2小型業務用ヒートポンプ給湯機更新6台（内1台即湯循環機能付）
 - WHP1：加熱能力7.2kW 貯湯量550L 即湯循環機能付（参考品番：GE-553SUJ）
 - WHP2～6：加熱能力7.2kW 貯湯量550L （参考品番：GE-553SU）
- ・ 既設給湯機・給水給湯配管撤去
- ・ 給水給湯配管新設（既設基礎部分以降）
- ・ 電源工事：既設分電盤より新設屋外制御盤まで幹線延長
新規ブレーカー以降各給湯機本体まで配管配線新設
- ・ 制御線・リモコン線新設（システム概略図参照）
 - メインリモコン（1台）：事務室内既設リモコンと交換
 - サブリモコン（2台）：新設屋外制御盤内に新設

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

竹原市建設部都市整備課

【種目】1						
給湯設備			配管工事			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 40A	2.00	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 25A	3.00	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 20A	5.00	m			
給湯・一般配管用 ステンス鋼鋼管 改修	拡 管 式 機械室・便所 40SU	12.00	m			
給湯・一般配管用 ステンス鋼鋼管 改修	拡 管 式 機械室・便所 25SU	1.00	m			
給湯・一般配管用 ステンス鋼鋼管 改修	拡 管 式 機械室・便所 20SU	5.00	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 20A	16.00	m			
ヒートポンプ渡り 配管	銅二層管10A	6.00	組			
支持材	SUS	1	式			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	6.00	個			
一般配管用 ステンス鋼仕切弁	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	6.00	個			
一般配管用 ステンス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	7.00	個			
一般配管用 ステンス鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 20A	2.00	個			
電磁弁	SCS 100V仕様 40A	2.00	個			
水道用フレキ管	20A 300L	13.00	本			
既設配管接続	40A	2.00	か所			
既設配管接続	25A	1.00	か所			
配管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム垂鉛鉄板 40A	14.00	m			
配管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム垂鉛鉄板 25A	4.00	m			
配管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム垂鉛鉄板 20A	10.00	m			

竹原市建設部都市整備課